



说明：
 1. 图中标注单位均为mm。
 2. 施工单位完成PAU-301、AHU-301和AHU-417的管路改造。
 3. 冷冻水、采暖水系统最高点设置排气阀。

- 图例：
- LP — 空调冷水循环水管
 - RP — 空调热水循环水管
 - JS — 空调加温水管
 - LG — 空调冷水供水管
 - LH — 空调冷水回水管
 - RC — 空调热水供水管
 - RI — 空调热水回水管

设备层机组水管和多联机铜管平面图1:100



广东省惠阳建筑设计院
 The Huiyang Architectural Design Institute of Company Limited

惠州市惠阳中心35F
 惠州市惠阳区淡水镇东湾路文海大厦10F
 44 Tel: +86 0752-2364888 2227294 4444 Post Code: 516211
 44 Fax: +86 0752-2775486 E-mail: hy2048@163.com
 资质等级：甲级
 资质认定编号：A144018771

合作设计单位

工程设计出图专用章

注册章

建设单位 Client
 惠州学院东校区

项目名称 Project
 惠州学院东校区教学科研楼工程专业楼专业楼工程

图纸名称 Title
 设备层机组水管和多联机铜管平面图

任务号
 任务号 专业 阶段

比例 1:100 阶段 竣工图

日期 2018.08 版号 KT-15

审核 审核 版本

审定 郭光 郭光

审核 张玉兰

项目负责人 张玉兰

专业负责人 徐晓虹

设计 肖新华

建筑 肖新华

结构

给排水

电气

暖通 通风

版权所有，未经允许，不得转载